



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004783/FNOC/COL/2022/3245
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jun-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST BENEDICT ACADEMY

आवेदक का पता / Applicant Address : SOCIETY OF BENEDICTINE SISTERS OF ST. LIOBA AHINSA
VIHAR COLONY , AYODHYA NAGAR, PHASE -3 BHOPAL 462045
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 5 (Acres)
संपत्ति का पता / Property Address : ST. BENEDICT ACADEMY PH.NO. 25, KH NO 27, 28, 29 GR
BANGRASIA, BHOPAL BHOPAL District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100004783 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,
सेंट बनेडिक्ट एकेडमी
सोसायटी ऑफ बनेडिक्टिन सिस्टर्स ऑफ
सेंट लोबिया अहिंसा विहार, अयोध्या नगर
केस 3 भोपाल

विषय- ST. BENEDICT ACADEMY PH.NO. 25, KH NO 27, 28, 29 GR BANGRASIA, BHOPAL, के ईमारत की उचाई 12 मीटर एवं भवन का क्षेत्रफल 5 एकड़ पर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में ।

विषयगत ST. BENEDICT ACADEMY PH.NO. 25, KH NO 27, 28, 29 GR BANGRASIA, BHOPAL, के ईमारत की उचाई 12 मीटर एवं भवन का क्षेत्रफल 5 एकड़ पर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ ।





अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004783/FNOC/COL/2022/3245

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jun-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST BENEDICT ACADEMY

गठित समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण किया गया, समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

1 गठित समिति के द्वारा प्राप्त प्रकरण में फायर अधिकारी के निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया आवेदन पत्र क्रमांक 6100004783 के द्वारा आवेदित स्थल पर अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत संस्था को पूर्व में कार्यालय संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 के पत्र क्रमांक 6100003421 /एफएनओसी/ सीआईटी/2019/4167 दिनांक 02 जुलाई 2019 से प्रोवीजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

2 भवन का स्थल निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील कोलार, अग्निशमन अधिकारी नगर पालिक निगम भोपाल, कार्यपालन यंत्री सो0नि0वि0 वि0/वा0 तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग भवन/पप द्वारा किया गया। उक्त स्थल पर स्थापित फिक्स फायर इन्स्टालेशन तथा स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई।

3 फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम0ओ0एच0 खुला रहना अनिवार्य होगा।

4 भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फाईटिंग सिस्टम हर समय आपरेशन/चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणों के आपरेशन / चालू होने का रिकार्ड मानकों/नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत उपलब्ध समस्त स्टाफ को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। फायर उपकरणों के मानकों के निर्धारित समयानुसार रस-रखाव किया जाना अनिवार्य होगा।





Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004783/FNOC/COL/2022/3245
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jun-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST BENEDICT ACADEMY

5/ आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के साथ साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आईएसओ मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अधिप्राधिकारी को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6/ आवेदक/स्वामी भवन में नियमानुसार स्थापित अधिष्ठाता उपकरणों का निर्धारण आईएस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सम सीमा में संचालन करना एवं संचालन हेतु आवश्यक अहंतापत्री कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

Dileep Kumar Yadav
Digitally signed by
Dileep Kumar
Yadav
Date: 2022.06.10
18:11:25 +05:30

7/ आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों के प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी तथा शर्तों का पालन करना बंधनाकारी होगा। अन्यथा उत्तरदायी होंगे।

8/ आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एनओसी जारी आदेश दिनांक से 'तीन वर्ष' की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के 'एक माह पूर्व' नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से "एक माह पूर्व" यह बंधन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।





Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004783/FNOC/COL/2022/3245

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 6, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jun-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST BENEDICT ACADEMY

गठित समिति की अनुमति अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति अधिप्राधिकारी' द्वारा प्रदाय की गई है। तदनुसार आदेश जारी किया जाता है।

सक्षम अधि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित /स्वीकृत

Dileep
Kumar
Yadav

Digitally signed by
Dileep Kumar
Yadav
Date: 2022.06.10
18:11:25 +05'30'

BHOPAL Collector/Fire Officer,

BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

